

Аңдатпа

Дипломдық жобада Қызылорда ЖЭО қайта қалпына келтіру ұсынылады. Қайта қалпына келтіру жұмыстарына Т-42-90 ЛМЗ турбиналарын бөлектеу, SGT-800-50 типті екі ГТҚ, екі қазан – ЗиОМАР кәдеге жаратушысын және Т-50/60-8,8 ЖАҚ «УТЗ» бір бу турбинасын орнату кіреді.

Аннотация

В данном дипломном проекте предлагается реконструкция Кызылординской ТЭЦ. Реконструкция включает в себя демонтаж турбины Т – 42 – 90 ЛМЗ ,с установкой двух ГТУ типа SGT – 800 – 50, двух котлов – утилизаторов с дожигом ЗиОМАР и одной паровой турбины Т-50/60-8,8 ЗАО «УТЗ».

Annotation

In this thesis project proposed reconstruction of Kyzylorda CHP. Reconstruction includes dismantling Turbin T - 42 - 90 LMZ, the installation of two gas turbine-type SGT - 800 - 50, two boilers - heat recovery with afterburning ZIOMAR and one steam turbine T-50/60-8 8 Company "UTZ".