

Аңдатпа

Дипломдық жобада Алматы қаласындағы 3-ші жылу электр орталығының газсыздандырғыш қондырғысын есептеу қарастырылады. Газсыздандырғыш қондырғысын есептеуде және алты қазандарды – кәдеге жаратушыларды орната отырып 6xБКЗ-160-100 бу қазандарын, 3xТ- 41-90 және К-50-90 бу турбиналарын демонтаждау жұмыстары жүргізіледі.

Аннотация

В данном дипломном проекте рассматривается расчет оборудования деаэратора ТЭЦ-3 города Алматы. Реконструкция включает в себя демонтаж паровых котлов 6xБКЗ-160- 100 и паровых турбин 3xТ-41-90 и К-50-90 , с установкой шести котлов – утилизаторов.

Annotation

In this thesis project is considered calculation deaerator equipment CHP-3 Almaty city. Reconstruction includes the dismantling of steam boilers 6xBKZ-160-100 and steam turbines 3xT-41-90 and K-50-90 ,with installation of six waste-heat boilers.

									Бет
Өлш	Бет	№ құжат.	Қолы.	Күні	ДЖ 071700.2016.				