

АҢДАТПА

Берілген жобада ПТ-65/75-130/13 шығырдың 30-ші сатысын есептеу қарастырылды, сол себептен шығыр нашарланған вакуумды жұмыс тәртібіне ауыстырылды. Бұл шықтағышта айналым суымен жылудың шығынын толық жоғалту негізінде шығырдың жалпы экономикалық үнемділігін өсіру қарастырылды.