

АННОТАЦИЯ

Данный проект рассматривает расчет 30-й ступени турбины ПТ-65/75-130/13 в результате которого турбина переводится на режим работы с ухудшенным вакуумом. Это позволяет повысить общую экономическую эффективность самой турбины за счет полного исключения потерь тепла с циркуляционной водой в конденсаторе.