

## Андатпа

Энергетикалық жабдықты қауіпсіз пайдалану қорларын анықтайтын өлшемдерді болжаудың логикалық және жүйелі әдістері сипатталған.

Ағаш әдісінің негізінде ӨЖ-60-90/13 бу шығырының маңызды өлшемдері сәйкестендірілген, сондай-ақ шығырдағы жоғары қысымды цилиндрлі корпустың қалдық уақыты бағаланған.

ЖЭО-2 АлЭС-тің жылулық сұлбасы, ЖҚЦ корпусындағы жарықтардың сыни өлшемі, жылу мен электр энергиясын жеткізудің өзіндік құны, шығыр цехындағы шу деңгейі есептелген.