

Аңдатпа

Дипломдық жұмыста Алматы 2 – ЖЭО-ның техника-экономикалық көрсеткіштерін конденсатордағы қысымды тиімділендіру арқылы жетілдіру мәселелері қарастырылды.

Жұмыс кезінде негізгі қондырғылар таңдалып, есептеулер жүргізілді: жылу жүктемесін, жылулық қуатын және Жылу электр орталығының (ЖЭО) өз мұқтаждықтарына кететін бу шығының анықтадық. Жобаның басты міндеті конденсатордағы бу қысымының турбина қуатына әсерін талдау.

"Өміртіршілік қауіпсіздігі" бөлімінде ЖЭО-ын талдау және желдеткіштің техникалық шешімдері қарастырылған.

Экономика бөлімінде ЖЭО-ның бастапқы мәліметтеріне сүйене отырып жобаға қажетті техника-экономикалық есептеулерді жүргіземіз.