

Аңдатпа

Дипломдық жұмыс КП-540/2 конденсаторы жұмысы күйіне мониторинг жүргізу жүйесін әзірлеуге мен конденсатор қалдықтық ресурсын бағалауға арналған. Конденсациялық қондырғы неғұрлым тиімді есептеу әдістемесінің таңдауы, ауа сормасы мен құбырлар беті ластануының бөлек әсері есебіне алумен КП-540/2 конденсаторының есебі, Конденсатор мен эжектор бірлескен сипаттамасының сызуы жасалынған. Дипломдық жұмыс экономикалық бөлім мен өміртіршілік қауіпсіздігі мәселелері қарастырылды.