

АНДАТПА

АлЭС-ЖЭО-2 қондырылған және орнатылған қуаттары арасындағы айырылыс себептері талданған. Сынамалы алым шығының шығын есебі және үзіліссіз үрлеу кеңейткішіндегі бу шығынының есебі жүргізілген. Айырымды қысқарту бойынша іс-шаралар ұсынылған.

АННОТАЦИЯ

Проанализированы причины разрыва между установленной и располагаемой мощностью АлЭС-ТЭЦ-2. Проведен расчет потерь конденсата в проб-отборных точках, и расчет потери пара на расширителе непрерывной продувки. Предложены мероприятия по сокращению разрыва.

ANNOTATION

The reasons the gap between installed and available capacity ALES-CHP-2. The calculation of the loss of condensate in the sample-selected points, and calculation of a couple on the expander continuous purge. The measures to reduce the gap.